

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

TIPO DI FONTANINA A GETTO CONTINUO

SCALA 1:10

SEZIONE A-B

N.B. Il pozzetto di raccolta completo a partire dal punto X, il Sifone e lo scarico devono essere eseguiti a cura del Comune o dell'Utente. L'attacco sulla condotta stradale deve essere munito di rubinetto di arresto con relativa asta di manovra, tubo protettore e chiusino. La diramazione per la fontanina deve avere il diametro da 24" o da 1/2" a secondo della lunghezza e del carico disponibile sul punto di attacco alla condotta stradale.

